



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÎRE** nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_  
Chișinău

**Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire  
la modificarea și completarea Legii privind activitatea particulară  
de detectiv și de pază**

---

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind activitatea particulară de detectiv și de pază.

**Prim-ministru**

**PAVEL FILIP**

**AVIZ**  
**la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea**  
**Legii privind activitatea particulară de detectiv și de pază**

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind activitatea particulară de detectiv și de pază, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (*nr. 200 din 10 mai 2016*) de către dl Sergiu Sîrbu, deputat în Parlament, și comunică următoarele.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, în cazul în care se modifică sau se completează un singur articol dintr-un singur act legislativ, în titlul actului de modificare sau completare se face referire expresă la articolul modificat sau completat și la actul respectiv.

Astfel, în partea dispozitivă a proiectului legii, după cuvintele „Articol unic” se va completa cu cuvintele „Art. 3 din”.

Totodată, semnele grafice necesită a fi excluse, deoarece acestea nu constituie elemente structurale ale actului legislativ.

Potrivit normelor de tehnică legislativă, pentru exprimarea normativă a intenției de modificare a actului normativ se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziția propriu-zisă se formulează utilizându-se sintagma „se modifică și va avea următorul cuprins:”, cu redarea noului text.

Respectiv, din dispozițiile pct. 1 se vor exclude cuvintele „se va expune într-o nouă redacție și”.

Examinînd *per ansamblu* proiectul de lege, atestăm că acesta propune amendarea noțiunilor de „sistem de alarmare împotriva efracției”, „proiect al sistemului de alarmare împotriva efracției” și „dispecerat de pază centralizat” al art. 3 din Legea nr. 283 din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază.

În conformitate cu prevederile pct. 8.14 din Normativul în construcții NCM E.03.02-2014 „Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor”, notăm că semnalul de incendiu de la aparatele de recepție-control ale instalațiilor automate de semnalizare și/sau stingere a incendiilor trebuie transmis în mod automat la Centrul Automatizat de Dirijare Operativă „901” din cadrul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare CADO „901”), și nicidecum prin intermediul serviciilor de pază (după preluarea apelului și deplasarea la fața locului).

La dotarea obiectivelor cu instalații de semnalizare a incendiilor și pază, instalația automată de semnalizare a incendiilor trebuie să transmită semnale doar la aparatele de recepție-control de incendiu.

Transmiterea semnalului de incendiu la CADO „901” de la aparatele combinate de recepție-control pentru incendii și pază nu se admite.

Aparatele de recepție-control de incendiu urmează să formeze semnale de incendiu pentru transmiterea acestora la CADO „901” de la cel puțin două detectoare automate de incendiu. Or, formarea semnalelor de incendiu și de alarmă (pază) diferă ca concept. Astfel, semnalele de incendiu trebuie formate de la cel puțin două detectoare de incendiu, pe când cele de alarmă, de la cel puțin un detector de alarmă (pază).

Ținând cont de prevederile normativului menționat *supra* și în vederea protejării obiectivelor împotriva efracțiilor și contra incendiilor, este necesar ca acestea să fie dotate cu două instalații separate (instalație automată de semnalizare contra incendiilor și instalație de alarmă (pază) contra efracțiilor), fapt pentru care se impune delimitarea acestora.

Astfel, rezumînd cele expuse, se consideră oportună excluderea textului *„centrală de comandă și de semnalizare optică și acustică împotriva incendiilor”, „detectoare de fum, de temperatură, de foc și de gaze”, „sau incendiilor”,* din cuprinsul pct. 1 al proiectului de lege.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.3 și art.13 alin.(2) din Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, proiectul legii urmează a fi însoțit de actul de analiză a impactului de reglementare (AIR).

Subsidiar, conform art. 22 alin. (3) al Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, proiectul legii urmează a fi supus în mod obligatoriu unei expertize anticorupție, pentru a se verifica dacă corespunde standardelor anticorupție naționale și internaționale, precum și pentru a preveni apariția de noi reglementări care favorizează sau pot favoriza corupția.

Ca urmare a celor expuse, Guvernul susține inițiativa legislativă în limita obiecțiilor prezentate.